



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile di Bacino Arno
Toscana Centro
Sede di FIRENZE

Oggetto: L. R. 65/2014- DPGR25/10/11, n. 53/R.

Comunedì Vicchio

Deposito n. 3236, a Controllo Obbligatorio.

Piano Attuativo del progetto del Centro Produttivo Agroalimentare PIF – Lunica Ortofrutta, in loc. Mattagnano.

Pratica sottoposta a controllo obbligatorio.

Comunicazione ai sensi art. 9 comma 2 DPGR25/10/11, n. 53/R - Richiesta integrazioni.

Al Comunedì Vicchio

Si comunica che, visti gli esiti dell'istruttoria effettuata in merito alle indagini in oggetto, questo Ufficio ha riscontrato ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.P.G.R. 53/R/2011 la necessità di subordinare l'esito del controllo alle seguenti integrazioni.

Premesso che il Piano Attuativo consiste nella realizzazione di due edifici industriali di circa 3400 mq in totale, con parcheggi ed aree verdi, si osserva come nelle conclusioni della relazione geologico- tecnica sia definita una generica fattibilità degli interventi (F3 fattibilità condizionata) senza distinguerla in funzione delle situazioni di pericolosità riscontrate per i diversi fattori (geologici idraulici e sismici); ciò ai fini di una più agevole e precisa definizione delle condizioni di attuazione delle previsioni, come definito nel punto 3.2 dell'allegato A del DPGR 25/10/11, n. 53/R.

Si richiede quindi di integrare la documentazione distinguendo la fattibilità, per ciascuna tipologia di intervento, in geologica sismica ed idraulica.

In merito alla fattibilità sismica, si rende noto che sono a disposizione presso il Settore Sismica Regionale i dati del nuovo studio di microzonazione sismica del Comunedì Vicchio, in corso di istruttoria. Gli Uffici rimangono a disposizione per la consultazione al fine di garantire una migliore coerenza/omogeneizzazione fra il suddetto studio ed il progetto in esame.

Quest'Ufficio rimane in attesa della trasmissione da parte di codesto Comune degli atti previsti all'art. 9 comma 2 al fine di esprimere l'esito finale del controllo.

La Dirigente
Geol. Francesca Romana Pittaluga

Referente istruttoria: Geol. Andrea Banchelli

Responsabile PO: Geol. Carlo Simoncini

22 SET 2015
COMUNE DI VICCHIO
PROTOCOLLO N° 123P7